

MR Certificações	MR Certificações	MR Certificações	MR Certificações
------------------	------------------	------------------	------------------

MR Certificações MR Certificações MR Certificações MR Certificações MR Certificações MR Certificações

Verso do Certificado 0214/2019 – Revisão 01

Especificações do Produto Certificado

Características Nominais			
➤ Isolação:	IE2;		
➤ Cobertura:	SE2;		
➤ Classificação Térmica:	180°C;		
➤ Seções Nominais:	2x0,75 mm ² à 2x2,50 mm ² , 3x0,75 mm ² à 3x2,50 mm ² ;		
➤ Classe de encordoamento:	Classe 5;		
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Argentum	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 2x0,75mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 2x0,75 mm ²	Não informado
	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 2x1,00mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 2x1,00 mm ²	Não informado
	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 2x1,50mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 2x1,50 mm ²	Não informado
	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 2x2,50mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 2x2,50 mm ²	Não informado
	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 3x0,75mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 3x0,75 mm ²	Não informado
	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 3x1,00mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 3x1,00 mm ²	Não informado
	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 3x1,50mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 3x1,50 mm ²	Não informado
	Cabo flexível de silicone – Cobre; 450/750 V, Seção 3x2,50mm ²	Cabos multipolares flexíveis isolados e cobertos com borracha de silicone, resistente ao calor, para temperatura máxima de 180°C no condutor, designação 274 NM SIL 04 - C5 (cabo flexível 450/750 V) – Cobre; classe 5. Seção: 3x2,50 mm ²	Não informado
Materiais Críticos			
➤ Fios do Condutor:		➤ Composto de borracha de silicone:	
Cobre sem revestimento metálico		IE2 / SE2	

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0251.01.L002 0251.01.L002.1	00	30/05/2019
Relatórios de Ensaio, emitidos por ITEN – Acreditação n.º CRL-0323	1812176-6/003 – Tipo 1812176-6/004 – Tipo	00	28/05/2019
Características Técnicas do Produto e Memorial descritivo	ETP 05	00	04/05/2015
Relatório de Auditoria	MR 2018.0214.07 Aud. 000120	00	18/04/2019

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
18/06/2019	00	Emissão inicial
25/07/2019	01	Adequação dos dados cadastrais e tabela de descrição de produtos

*****FIM PÁGINA 02*****

Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas e só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

MR Certificações Ltda. - Av. do Imperador, 5103 – Sala 4 – CEP 08051-000 - São Paulo – SP

www.mrcertificacoes.com.br

PMR-028 rev03 11-04-1

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- d) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 640 de 30 de novembro de 2012. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- e) Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2018.0214.07.

*****FIM*****

Certificações

Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas e só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

MR Certificações Ltda. - Av. do Imperador, 5103 – Sala 4 – CEP 08051-000 - São Paulo – SP

www.mrcertificacoes.com.br

FMR-028 rev05 11/04/17